

Лицензия на изготовление
№ ЦО-12-101-4286 от 10 июля 2008 г.
выдана ЦМТУ по ЯРБ Ростехнадзора



Научно - производственное предприятие

РЕГИСТРАТОР МНОГОКАНАЛЬНЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
(Модификация **PMT 49DA** для АЭС)

Паспорт
НКГЖ.411124.001-03ПС



Для АЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
2. Назначение изделия.....	3
3. Технические данные и характеристики	6
4. Комплектность	11
5. Устройство и работа изделия	12
6. Указания мер безопасности	25
7. Подготовка к работе	26
8. Порядок работы	29
9. Методика поверки	32
10. Правила транспортирования и хранения.....	47
11. Утилизация.....	47
12. Свидетельство о приемке	48
13. Свидетельство об упаковывании	49
14. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика)	50
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Схемы подключения РМТ 49DA. Задняя панель	51
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Назначение контактов и схема подключения первичных преобразователей. Назначение контактов интерфейсного разъема	53
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Схемы подключения РМТ 49DA к ПК.....	54
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Параметры конфигурации РМТ 49DA.....	57
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Пример записи обозначения при заказе.....	58

ВНИМАНИЕ!

- 1. К эксплуатации PMT 49DA допускается персонал, изучивший настоящий паспорт.**
- 2. Удаление транспортировочных вкладышей, установку пишущего узла, работу с рулонной диаграммной лентой и техническое обслуживание производить при необходимости в строгом соответствии с указаниями раздела 8 настоящего паспорта.**
- 3. При эксплуатации PMT 49DA запрещается касаться реохордов во избежание их поломки.**

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с устройством и правилами эксплуатации регистратора многоканального технологического PMT 49DA (далее - PMT 49DA) и содержит сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1. PMT 49DA предназначен для измерения и регистрации температуры и других неэлектрических величин, преобразованных в электрические сигналы силы, напряжения постоянного тока и активное сопротивление постоянному току.

2.2. PMT 49DA (повышенной надежности) используется в составе систем управления технологическими процессами атомных станций (АС) и объектов ядерного топливного цикла (ОЯТЦ).

2.3. PMT 49DA является аналого-цифровым показывающим, самопишущим, регистрирующим и регулирующим измерительным прибором, который конфигурируется по типу входного сигнала, диапазонам измеряемой величины и типу шкалы с помощью клавиатуры или по последовательному интерфейсу.

2.4. PMT 49DA предназначен для работы с термопреобразователями сопротивления (ТС) 50М, 100М, 50П, 100П по ГОСТ 6651-94 или Pt100 DIN N43760, преобразователями термоэлектрическими (ТП) по ГОСТ Р 8.585-2001 и преобразователями с унифицированными выходными сигналами по ГОСТ 26.011-80.

2.5. Зависимость измеряемой и регистрируемой величины от унифицированного входного сигнала для PMT 49DA может быть как линейная, так и с функцией извлечения квадратного корня.

2.6. Конструкция PMT 49DA обеспечивает установку его в щите.

2.7. PMT 49DA имеет один или три канала измерения и записи различных физических величин для варианта исполнения PMT 49DA/1 или PMT 49DA/3 соответственно.

PMT 49DA имеет сигнализацию достижения заданных уставок.

Количество уставок в каждом канале - 4.

Количество цепей сигнализации в каждом канале - 4.

Исполнительные реле каналов сигнализации обеспечивают коммутацию:

- переменного тока сетевой частоты:
 - при напряжении 250 В до 5 А на активную нагрузку,
 - при напряжении 250 В до 2 А на индуктивную нагрузку ($\cos \varphi \geq 0,4$);
- постоянного тока:
 - при напряжении 250 В до 0,1 А на активную и индуктивную нагрузки,
 - при напряжении 30 В до 2 А на активную и индуктивную нагрузки.
- минимальное коммутируемое напряжение 5 В при токе ≥ 10 мА.

2.8. В соответствии с ГОСТ 9999-94 PMT 49DA является:

- вторичным самопишущим электроизмерительным прибором;
- в соответствии с типом носителя диаграммы - с записью на ленту;
- в соответствии со способом записи - с записью пером, питаемым жидкими чернилами;
- в соответствии с характером записи - с непрерывной записью.

По защищенности от воздействия окружающей среды PMT 49DA в соответствии с:

- ГОСТ 15150-69 выполнен в коррозионно-стойком исполнении Т III;
- ГОСТ 14254-96 степень защиты от попадания внутрь PMT 49DA пыли, твердых тел и воды:
 - корпуса IP54;
 - клеммных колодок на задней панели IP20.

В соответствии с ГОСТ 25804.1-83 PMT 49DA:

- по характеру применения относится к категории Б - аппаратура непрерывного применения;
- по числу уровней качества функционирования относится к виду I - аппаратура, имеющая два уровня качества функционирования - номинальный уровень и отказ.

В соответствии с НП-001-97 (ОПБ – 88/97), НП-016-05 (ОПБ ОЯТЦ) PMT 49DA относится к классам безопасности 2, 3 или 4:

- по назначению – к элементам нормальной эксплуатации;
- по влиянию на безопасность - к элементам важным для безопасности;
- по характеру выполняемых функций – к управляющим элементам.

Пример классификационного обозначения 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ или 4.

По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации PMT 49DA соответствует требованиям 3 группы средств измерений по ГОСТ 22261-94 при температуре окружающей среды от 0 до плюс 50 °С или виду климатического исполнения ТЗ по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды от 0 до плюс 60 °С.

По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации PMT 49DA относится к группе исполнения М6 согласно ГОСТ 17516.1-90.

PMT 49DA относится к I категории сейсмостойкости по НП-031-01 и к группе Б исполнения 3 по РД 25 818-87.

PMT 49DA является стойким, прочным и устойчивым к воздействию землетрясения с уровнем сейсмичности 8 баллов по шкале MSK-64 на уровне установки над нулевой отметкой до 20 м в соответствии с ГОСТ 25804.3-80.

По устойчивости к электромагнитным помехам PMT 49DA соответствует группе исполнения III по ГОСТ Р 50746-2000. Критерий качества функционирования - А.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Диапазоны измерений и преобразования, входные параметры и пределы допускаемой основной приведенной погрешности с учетом конфигураций PMT 49DA соответствуют приведенным в таблице 3.1 и таблице 3.2.

Таблица 3.1 - PMT 49DA с входными сигналами от ТС и ТП

Тип первичного преобразователя	$\alpha, \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ (W_{100})	Диапазон измерений, $^\circ\text{C}$	Входные параметры			Пределы допускаемой основной приведенной погрешности относительно НСХ, %
			по НСХ		входное сопротивление, кОм	
			сопротивление, Ом	т.э.д.с., мВ		
50М	0,00428	-50...+200	39,23...92,8	-	-	$\pm(0,25^+)$
53М			41,58...98,34			
50М	(1,4260)		39,35...92,62			
53М	41,71...98,17					
50П	0,00391	-50...+200	40,00...88,52	-	-	$\pm(0,2^+)$
100М	0,00428		78,46...185,60			
100П	(1,4260)		78,69...185,23			
Рт100	0,00391		80,00...177,04			
50П	0,00391	-100...+600	80,31...175,86	-	-	$\pm(0,2^+)^*$
100П			29,82...158,555			
Рт100	0,00385		59,64...317,11			
			60,26...313,71			
ТЖК(Ж)	-	-50...+1100	-	-2,431...63,792	Не менее 100	$+(0,5^+)$
ТХК(Л)		-50...+600		-3,005...49,108		
ТХА(К)		-50...+1300		-1,889...52,410		
ТПП(Р)		0...+1700		0...20,222		
ТПП(С)		0...+1700		0...17,947		
ТПР(В)		+300...+1800		0,431...13,591		
ТВР(А-1)		0...+2500		0...33,640		
ТМКн(Т)		-50...+400		-1,819...20,872		

Примечания
1 * Одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений.
2 ** За исключением поддиапазона (-50...+200) $^\circ\text{C}$.

Таблица 3.2 - PMT 49DA с входными электрическими сигналами в виде силы, напряжения постоянного тока и сопротивления постоянному току

Входной сигнал	Диапазон преобразования	Диапазон измерений		Входные параметры		Максимальный ток через измеряемое сопротивление, мА	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %
		для зависимости измеряемой величины от входного сигнала:		Входное сопротивление, кОм			
		линейной	с функцией извлечения квадратного корня	не менее	не более		
Ток	0...5 мА	0...5 мА	0,1...5 мА	-	0,01	-	$\pm(0,2^+)$
	4...20 мА	4...20 мА	4,32...20 мА				
	0...20 мА	0...20 мА	0,4...20 мА				
Напряжение	0...75 мВ	0...75 мВ	1,5...75 мВ	100	-	-	
	0...100 мВ	0...100 мВ	2...100 мВ				
	0...10 В	0...10 В	0,2...10 В				
Сопротивление	0...320 Ом	0...320 Ом	-	-	-	0,33 \pm 0,02	

Примечание - * одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений

3.2. Пределы допускаемой основной приведенной погрешности по записи измеряемой величины ± 1 %.

3.3. Отклонение средней скорости перемещения диаграммной ленты не превышает $\pm 0,1$ % от номинальной средней скорости за время, соответствующее перемещению диаграммной ленты не менее, чем 1000 мм.

3.4. Зона нечувствительности PMT 49DA не превышает $\pm 0,3$ % в части записи величины.

3.5. Максимальное значение эффекта трения, выраженное в процентах от длины градуировки (ширины поля записи), не превышает 0,3 %.

3.6. Воспроизводимость результатов измерений не более 0,2 %.

3.7. Нестабильность показаний PMT 49DA за 10 сут (длительный дрейф) не превышает $\pm 0,4$ % в части записи величины и 0,5 предела допускаемой основной погрешности измеряемых величин в части измерений.

3.8. Время установления рабочего режима не более 30 мин.

3.9. Пределы допускаемой вариации показаний PMT 49DA не превышают $\pm 0,5$ % в части записи величины и 0,5 предела допускаемой основной погрешности измеряемых величин в части измерений.

3.10. Пределы допускаемой дополнительной погрешности PMT 49DA, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (20 ± 5) °C до любой температуры в пределах (0...+50) °C [или (0...+60) °C] на каждые 10 °C изменения температуры, не превышают $\pm 0,5$ % в части записи величины и 0,5 предела допускаемой основной погрешности измеряемых величин в части измерений.

3.11. Пределы допускаемой дополнительной погрешности PMT 49DA, предназначенных для работы с ТП, вызванной изменением температуры их свободных концов в диапазоне (0...+50) °C [или (0...+60) °C], в части записи и измерений величины не превышают предела допускаемой основной погрешности.

3.12. Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением напряжения питания от номинального (220 В) в пределах (187...242) В, не превышают $\pm 0,5$ % в части записи величины и 0,5 предела допускаемой основной погрешности измеряемых величин в части измерений.

3.13. Предел допускаемой дополнительной погрешности PMT 49DA, вызванной воздействием постоянных магнитных полей и (или) переменных полей сетевой частоты напряженностью до 300 А/м, не превышает $\pm 0,5$ % в части записи величины и 0,5 предела допускаемой основной погрешности измеряемых величин в части измерений.

3.14. Пределы допускаемой дополнительной погрешности PMT 49DA, вызванной влиянием напряжения поперечной помехи переменного тока с эффективным значением, равным 50 % максимального значения электрического входного сигнала PMT 49DA, действующего между входными измерительными зажимами последовательно с полезным сигналом и имеющего любой фазовый угол, не превышает $\pm 0,5$ % в части записи величины и 0,5 предела допускаемой основной погрешности измеряемых величин в части измерений.

3.15. Пределы допускаемой дополнительной погрешности PMT 49DA, вызванной влиянием напряжения продольной помехи постоянного или переменного тока с эффективным значением, равным 100 % максимального значения электрического входного сигнала PMT 49DA, действующего между любым измерительным зажимом и заземленным корпусом и имеющего любой фазовый угол, не превышает $\pm 0,5$ % в части записи величины и 0,5 предела допускаемой основной погрешности измеряемых величин в части измерений.

3.16. Область задания уставок соответствует диапазону измерений.

3.17. Предел допускаемой основной погрешности срабатывания сигнализации не превышает предела допускаемой основной погрешности измеряемых величин.

3.18. Предел допускаемой дополнительной погрешности срабатывания сигнализации, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой в пределах рабочих температур на каждые 10 °C изменения температуры, не превышает 0,5 предела допускаемой основной погрешности срабатывания сигнализации.

3.19. Предел допускаемой дополнительной погрешности срабатывания сигнализации, вызванной изменением напряжения питания от номинального до любого в пределах рабочих условий применения, не превышает 0,5 предела допускаемой основной погрешности срабатывания сигнализации.

3.20. Питание PMT 49DA осуществляется от сети переменного тока с частотой (50 ± 1) Гц и напряжением (220_{-33}^{+22}) В.

3.21. Выходные характеристики встроенного стабилизатора напряжения:

- напряжение холостого хода $(36 \pm 0,72)$ В;
- напряжение при токе нагрузки 20 мА не менее 32,9 В;
- максимальный ток нагрузки 22 мА.

3.22. Мощность, потребляемая PMT 49DA от сети переменного тока при номинальном напряжении сети, не превышает 35 В·А.

3.23. Изоляция электрических цепей питания и электрических цепей сигнализации относительно корпуса в зависимости от условий испытаний выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц:

- 1500 В при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажности от 30 до 80 %;
- 900 В при относительной влажности (90 ± 3) % и температуре окружающего воздуха (25 ± 3) °С.

3.23.1. Изоляция входных и интерфейсных электрических цепей относительно корпуса и между собой в зависимости от условий испытаний выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц:

- 500 В при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажности от 30 до 80 %;
- 300 В при относительной влажности (90 ± 3) % и температуре окружающего воздуха (25 ± 3) °С.

3.24. Электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей PMT 49DA относительно его корпуса не менее:

- 20 МОм при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажности от 30 до 80 %;
- 5 МОм при температуре окружающего воздуха (50 ± 3) °С [или плюс 60 °С] и относительной влажности от 30 до 80 %;
- 1 МОм при относительной влажности (90 ± 3) % и температуре окружающего воздуха (25 ± 3) °С.

3.25. Диаграммная лента:

- полезная ширина - 100 мм;
- видимая длина записи - 80 мм.

3.26. Скорость перемещения диаграммной ленты выбирается из ряда: 0, 10, 20, 60, 120, 240, 600, 1200, 3600, 7200, 14400 мм/ч.

3.27. Габаритные размеры, мм, не более:

- передняя панель 144 x 144;
- монтажная глубина 250;
- вырез в щите 138 x 138.

3.28. Масса PMT 49DA не более 4,5 кг.

3.29. PMT 49DA устойчив и прочен к воздействию температуры окружающего воздуха от 0 до плюс 50 °С или от 0 до плюс 60 °С и от минус 50 до плюс 50 °С (60 °С) соответственно.

3.30. PMT 49DA устойчив и прочен к воздействию влажности до 90 % при температуре +25 °С и до 95 % при температуре окружающего воздуха +30 °С соответственно.

3.31. PMT 49DA обладает прочностью и устойчивостью к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 1 до 100 Гц при амплитуде виброускорения 20 м/с².

3.32. PMT 49DA не имеет конструктивных элементов и узлов с резонансными частотами от 5 до 25 Гц.

3.33. PMT 49DA обладает прочностью и устойчивостью к воздействию механических ударов одиночного действия с пиковым ударным ускорением 20 м/с², длительностью ударного импульса от 2 до 20 мс и общим количеством ударов 30.

3.34. PMT 49DA обладает прочностью и устойчивостью к воздействию механических ударов многократного действия с пиковым ударным ускорением 30 м/с², с предпочтительной длительностью действия ударного ускорения 10 мс (допускаемая длительность - от 2 до 20 мс) и количеством ударов в каждом направлении 20.

3.35. PMT 49DA обладают прочностью к воздействию ударной тряски с числом ударов в минуту 80, средним квадратическим значением ускорения 98 м/с² и продолжительностью воздействия 1 ч.

3.36. PMT 49DA обладает прочностью при сейсмических воздействиях, эквивалентных воздействию вибрации с параметрами, указанными в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Частота, Гц	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	15,0	20,0	30,0
Ускорение, м/с ²	2,4	6,0	11,6	20,4	19,2	17,2	15,2	12,4	8,0	7,6	5,6

3.37. Обеспечение электромагнитной совместимости и помехозащищенности

3.37.1. По устойчивости к электромагнитным помехам PMT 49DA соответствует группе исполнения III по ГОСТ Р 50746-2000.

При воздействии помех PMT 49DA удовлетворяет критерию качества функционирования А по ГОСТ Р 50746-2000.

3.37.2. PMT 49DA нормально функционирует и не создает помех в условиях совместной работы с аппаратурой систем и элементов, для которых он предназначен, а также с аппаратурой другого назначения, которая может быть использована совместно с данным PMT 49DA в типовой помеховой ситуации.

3.38. Сведения о содержании драгоценных материалов

3.38.1. Содержание драгоценных материалов, г, менее:

- платина 0,0011.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. PMT 49DA поставляется в комплекте, указанном в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Комплект поставки PMT 49DA

Наименование	Обозначение	Количество для		Примечание
		PMT 49DA/3	PMT 49DA/1	
1. Регистратор многоканальный технологический PMT 49DA/3	НКГЖ.411124.001-03	1	-	Вариант исполнения в соответствии с заказом
PMT 49DA/1	НКГЖ.411124.001-03.01	-	1	
2. Комплект инструмента и принадлежностей	НКГЖ.411914.003			
2.1. Ключ для дверки		1	1	
2.2. Комплект пишущих перьевых узлов типа ZP410- ZP430		2	1	
2.3. Компенсатор	НКГЖ.405111.005	3	1	
2.4. Крепежная скоба		2	2	
2.5. Розетка 2ESDV-03P		1	1	
2.6. Розетка 2ESDV-06P		6	2	
2.7. Розетка EC381V-05P		1	1	
2.8. Розетка EC381V-08P		3	1	
2.9. Рулонная бумага		8	8	
3. Комплект программного обеспечения	НКГЖ.411919.001	1	1	Один на группу приборов
4. Регистратор многоканальный технологический PMT 49DA. Паспорт	НКГЖ.411124.001-03ПС	1	1	

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

5.1. В состав PMT 49DA входят:

- трансформаторный блок питания с импульсными стабилизаторами;
- аналого-цифровой преобразователь АЦП (по одному на измерительный канал);
- микропроцессорный блок;
- модуль индикации и клавиатуры;
- модуль цифро-аналоговых преобразователей,
- записывающие механизмы с линейными электродвигателями, пишущими узлами и сервоусилителями (по одному на измерительный канал);
- лентопротяжный механизм;
- по четыре исполнительных реле системы сигнализации на измерительный канал;
- модуль интерфейса RS 232 и RS 485 для связи с ПК.

5.1.1. Трансформаторный блок питания преобразует сетевое напряжение 220 В в нестабилизированное $+30$ В, а импульсные стабилизаторы преобразуют это напряжение в стабилизированные $+5$ В, ± 15 В, питающие все электронные узлы PMT 49DA. Выключатель питания не предусмотрен, так как PMT 49DA предназначен для работы в непрерывном режиме.

5.1.2. В модули АЦП и интерфейса встроены импульсные преобразователи, обеспечивающие гальваническую изоляцию внешних цепей подключения.

5.1.3. АЦП преобразует входной аналоговый сигнал в код, поступающий в микропроцессор через оптронную развязку.

5.1.4. Микропроцессорный блок по результатам опроса АЦП в каждом канале рассчитывает текущее значение измеряемой величины, выводит ее на индикатор, опрашивает клавиатуру, управляет модулем цифро-аналогового преобразователя и интерфейса RS 232 или RS 485 и исполнительными реле.

5.1.5. Исполнительные реле включаются (выключаются) при выходе измеряемой величины за пределы нижних I, II и верхних III, IV уставок.

Значения уставок вводятся с клавиатуры или по COM-порту и отображаются на индикаторном табло.

Исполнительные реле нижних уставок I, II включаются, если $T < U_{stI}$, $T < U_{stII}$ и выключаются, если $T > U_{stI} + GSt$, $T > U_{stII} + GSt$ соответственно. Исполнительные реле верхних уставок III, IV включаются, если $T > U_{stIII}$, $T > U_{stIV}$ и выключаются, если $T < U_{stIII} - GSt$, $T < U_{stIV} - GSt$ соответственно. Здесь:

T - текущее значение измеряемой величины;

U_{stI} , U_{stII} , U_{stIII} , U_{stIV} - значения уставок I, II, III, IV соответственно;

GSt - значение гистерезиса или зоны возврата (вводится индивидуально для каждого канала).

5.1.6. Все исполнительные реле выведены полными контактными группами: общий, нормально замкнутый, нормально разомкнутый контакты.

5.1.7. Если в процессе работы PMT 49DA не удастся измерить значение входной величины из-за обрыва входных цепей, выхода измеряемой величины за пределы диапазона измерений или неисправности АЦП, то реле 1, реле 2, реле 3 и реле 4 данного канала устанавливается в состояние, определяемое параметрами rL1, rL2, rL3, rL4 индивидуально для каждого реле каждого канала.

rL1 = 0, rL2 = 0, rL3 = 0, rL4 = 0 - соответствующее реле выключено;

rL1 = 1, rL2 = 1, rL3 = 1, rL4 = 1 - соответствующее реле включено.

5.1.8. На рисунке 5.1 и 5.2 представлен внешний вид передней панели PMT 49DA/1 и PMT 49DA/3.

Регистратор многоканальный технологический PMT 49DA/1.
Передняя панель




Рисунок 5.1

Регистратор многоканальный технологический PMT 49DA/3.
Передняя панель






Рисунок 5.2

5.1.9. В состав модуля индикации и клавиатуры входят (в соответствии с рисунками 5.1, 5.2):

1) шесть круглых светодиодов зеленого цвета (пять для PMT 49DA/1), отображающих режим индикации основного четырехразрядного индикатора; кнопка «РЕЖИМ», позволяющая выбрать один из следующих режимов работы:






- «» - циклический опрос каналов по измеряемой величине (время индикации одного канала задается параметром t_{ind} от 2 до 100 с) (только для PMT 49DA/3);
- «» - ручной опрос каналов по измеряемой величине;
- «I» - индикация уставки I;
- «II» - индикация уставки II;
- «III» - индикация уставки III;
- «IV» - индикация уставки IV.

2) три круглых светодиода зеленого цвета, отображающих номер канала; выбор канала производится кнопкой «КАНАЛ» (только для PMT 49DA/3);








3) шесть светодиодов треугольной формы (два для PMT 49DA/1), отображающих состояние реле. Светодиоды Δ отображают состояние реле уставок III, IV, а светодиоды ∇ - состояние реле уставок I, II:

- красным цветом индицируется срабатывание реле аварийных уставок IV, I, независимо от состояния реле III, II соответственно;
- желтым цветом индицируется состояние реле предупредительных уставок III, II.

Для обеспечения правильной логики работы индикации необходимо значения уставок располагать в следующем порядке: $UStI < UStII < UStIII < UStIV$.













4) Кнопки «», «», «», используемые для ввода уставок, параметров конфигурации и проведения калибровки сопротивления линии при двухпроводной схеме подключения термопреобразователей сопротивления и R0 компенсатора для преобразователей термоэлектрических. Однократное нажатие на кнопку выбора редактируемого разряда «» обеспечивает перемещение редактируемого (мигающего) разряда вправо. Однократное нажатие на кнопку «» обеспечивает изменение значения редактируемого разряда на единицу или выбирает следующий параметр конфигурации. Кнопка «РЕЖИМ» в меню параметров конфигурации позволяет выбрать предыдущий параметр конфигурации.

5.1.9.1. Для программирования уставок:

- вывести на индикацию значение редактируемой уставки с помощью кнопок «РЕЖИМ» и «КАНАЛ»;
- нажать кнопку «», после чего на индикаторе высветится транспарант «PSU» - запрос пароля на изменение уставок;
- ввести пароль с помощью кнопок «» и «» в соответствии с п. 5.1.9.3; если введенный пароль правильный, то осуществляется переход к программированию уставки, если пароль неверный, то осуществляется возврат к просмотру значения уставки. *Если пароль «PSU» равен 0000, то нажатие на кнопку «» сразу же приведет к переходу к программированию уставки.*
- отредактировать значение уставки с помощью кнопок «», «» в соответствии с п. 5.1.9.3;
- закончить редактирование уставки нажатием на кнопку «»;
- выбрать для редактирования следующую уставку с помощью кнопок «РЕЖИМ» и «КАНАЛ», и отредактировать ее без повторного ввода пароля.

П р и м е ч а н и е– После перехода в режим ручного или циклического опроса каналов дальнейшее редактирование уставок потребует повторного ввода пароля.

5.1.9.2. Для программирования параметров конфигурации:

- находясь в режиме циклического или ручного опроса каналов, нажать кнопку , после чего на индикаторе высветится транспарант «PScF» - запрос пароля на конфигурацию;
- ввести пароль с помощью кнопок ,  в соответствии с п. 5.1.9.3; если введенный пароль правильный, то отобразится мнемоническое обозначение первого параметра конфигурации; если пароль неверный, то PMT 49DA выдаст сообщение об ошибке ввода пароля «Err». Для возврата в режим измерения необходимо нажать кнопку . Если пароль равен 0000, то нажатие на кнопку  сразу же приведет к индикации первого параметра конфигурации;
- кнопкой  или «РЕЖИМ» выбрать необходимый параметр;
- кнопкой «КАНАЛ» выбрать необходимый канал;
- нажать кнопку  для просмотра значения параметра (нажатие кнопки  вызовет возврат к индикации наименования параметра и далее к выбору следующего параметра);
- повторно нажать кнопку  для редактирования выбранного параметра;
- отредактировать выбранный параметр в соответствии с п. 5.1.9.3;
- нажать кнопку  для возврата к индикации наименования параметра;
- выбрать следующий параметр кнопками , «РЕЖИМ» и «КАНАЛ»;
- выход из меню программирования конфигурации осуществляется нажатием кнопки  из любого пункта меню.

Примечания

- 1 При включении питания PMT 49DA/3 переходит в циклический режим опроса каналов.
- 2 Если в течение пяти минут не производилось нажатие кнопок, то PMT 49DA/3 переходит в режим циклического или ручного опроса каналов из любого другого режима индикации.
- 3 PMT 49DA производит измерение входных сигналов, управление реле и запись на диаграммную ленту в любом режиме индикации.
- 4 Изменение любой уставки или параметра конфигурации вступает в силу сразу же после его ввода.

5.1.9.3. Параметры конфигурации и их обозначение:

1) «Un» - сетевой номер, по которому PMT 49DA отвечает на запрос ПК. Значения сетевого номера от 1 до 254.

Заводская установка «Un» = 1.

2) «Spd» - скорость передачи по последовательному порту RS 232. Скорость передачи выбирается из ряда: «0,3»; «0,6»; «1,2»; «2,4»; «4,8»; «9,6» кБит/с.

Заводская установка «Spd» = «9.6».

3) «tind» - время индикации (с) 2-100 (только для PMT 49DA/3).

Заводская установка «tind» = 3.

4) «PScF» - пароль на конфигурацию 0000÷9999.

Заводская установка «PScF» = «0000».

5) «PSU» – пароль на редактирование уставок 0000÷9999.

Заводская установка «PSU» = «0000».

6) «dAt.n» - тип первичного преобразователя канала *n*, где индекс «__.*n*» в условном обозначении параметра конфигурации означает номер измерительного канала (от 1 до 3). Обозначения первичных преобразователей соответствуют приведенным в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Обозначение первичного преобразователя	Условное обозначение НСХ	W_{100}	Диапазон измеряемых величин
«Cu85»	50М	1,4280	Минус 50...200 °С
«Cu65»	50М	1,4260	Минус 50...200 °С
«Cu83»	53М	1,4280	Минус 50...200 °С
«Cu63»	53М	1,4260	Минус 50...200 °С
«Cu81»	100М	1,4280	Минус 50...200 °С
«Cu61»	100М	1,4260	Минус 50...200 °С
«PtH5»	50П	1,3910	Минус 100...600 °С
«PtH1»	100П	1,3910	Минус 100...600 °С
«Ptbl»	Pt100	1,3850	Минус 100...600 °С
«tc H»	ХА(К)	-	Минус 50...1300 °С
«tc L»	ХК(L)	-	Минус 50...600 °С
«tc r»	ПП(R)	-	0...1700 °С
«tc S»	ПП(S)	-	0...1700 °С
«tc b»	ПР(B)	-	300...1800 °С
«tc J»	ТЖК(J)	-	Минус 50...1100 °С
«tcA1»	ВР(A-I)	-	0...2500 °С
«tc t»	МК(T)	-	Минус 50...400 °С
«t05»	-	-	0...5 мА
«t020»	-	-	0...20 мА
«t420»	-	-	4...20 мА
«U100»	-	-	0...100 мВ
«U075»	-	-	0...75 мВ
«U010»	-	-	0...10 В
«rr»	-	-	0...320 Ом

Заводская установка – «t420».

7) «dAc.n» - тип компенсатора холодного спая для канала n .

«Cu6» - термометр сопротивления медный $W_{100} = 1,426$; $R_0 = 18...110$ Ом.

«Cu8» - термометр сопротивления медный $W_{100} = 1,428$; $R_0 = 18...110$ Ом.

«Ptб» - термометр сопротивления платиновый $W_{100} = 1,385$; $R_0 = 40...110$ Ом.

Заводская установка - «Ptб».

8) «Lc.n» - схема подключения ТС по каналу n .

«с2» - двухпроводная;

«с3» - трехпроводная.

Заводская установка - «с3».

9) «dt.n» – величина линейного смещения шкалы, индицируется в единицах измеряемой величины. К вычисленному значению по результатам измерений прибавляется значение параметра «dt.n», а результат выводится на индикатор. Реле и индикатор устанавливаются в соответствии с новым значением.

Заводская установка – «0.0».

10) «UF.n» - количество знаков после запятой по индикации канала n от 0 до 3.

Заводская установка - «1».

11) «nS.n» - количество измерений для усреднения по каналу n от 1 до 100.

Время одного цикла измерений 0,7 сек.

При установке этого параметра необходимо учитывать, что при ступенчатом изменении входного сигнала на 10 % от диапазона измерений, время установления измеряемой величины с точностью 0,5 % будет равно $2,9 \cdot nS.n \cdot 0,7$ (с), с точностью 0,25 % - будет равно $3,5 \cdot nS.n \cdot 0,7$ (с). Кроме того, при включении питания PMT 49DA или после устранения обрыва входных цепей, процесс измерений и управления реле начнется спустя $nS.n \cdot 0,7$ (с).

Заводская установка – «1».

12) «dP1.n» - минимальное значение диапазона индикации. Для входных сигналов в виде силы или напряжения постоянного тока минимальное значение диапазона преобразования (значение индикации, соответствующее нижней границе входного диапазона).

Заводская установка – «0.0»

13) «dP2.n» - максимальное значение диапазона индикации.

Для входных сигналов в виде силы или напряжения постоянного тока максимальное значение диапазона преобразования (значение индикации, соответствующее верхней границе входного диапазона).

Заводская установка – «100.0».

14) «Sqr.n» - функция извлечения квадратного корня.

Если Sqr.n = 0, то зависимость измеряемой величины от входного сигнала – линейная и индицируемое значение при измерении тока или напряжения вычисляется по формуле

$$Value = dP1 + (dP2 - dP1) \cdot \frac{(I - I_{min})}{(I_{max} - I_{min})}, \quad (5.1)$$

где $Value$ - значение, индицируемое на индикаторе;

I - измеренное значение тока или напряжения;

I_{min}, I_{max} - пределы измерения тока или напряжения;

$dP2, dP1$ - диапазон преобразования в соответствии с пп. 5.1.9.3.12), 13).

Если «Sqr.n» = 1, то зависимость измеряемой величины от входного сигнала – с функцией извлечения квадратного корня и индицируемое значение при измерении тока или напряжения вычисляется по формуле

$$Value = dP1 + (dP2 - dP1) \cdot \sqrt{\frac{(I - I_{min})}{(I_{max} - I_{min})}}, \quad (5.2)$$

Заводская установка - «Sqr.n» = 0.

15) «Sil.n» - функция линеаризации квадратного корня вблизи нуля. Используется для уменьшения шумов вне диапазона измерений. Значение параметра указывается в процентах от входного (измеряемого) диапазона. Возможен выбор из следующих фиксированных значений: 0,0; 0,5; 1; 2; 3 %.

В диапазоне входного сигнала от 0 до выбранного значения функция будет линейна.

Значение 0,0 % - значит, что эта функция отключена, т.е. квадратный корень будет извлекаться во всем диапазоне входных сигналов.




Таблица 5.2

Значение параметра Sil, %	Входной сигнал в точке максимальной ошибки A, %	Максимальная ошибка (B ₂ - B ₁), %
0,5	0,125	1,77
1,0	0,25	2,5
2,0	0,5	3,54
3,0	0,75	4,33

Заводская установка - 0,0 %.

16) «GSt.n» - значение зоны возврата по срабатыванию уставок.

Индицируется в единицах измеряемой величины.

Заводская установка «GSt.n» = 0,5.

17) «EnU.n» – разрешение срабатывания уставок.

«EnU.n» = 0 – срабатывание уставок по каналу n запрещено;

«EnU.n» = 1 – срабатывание уставок по каналу n разрешено.

Заводская установка «EnU.n» = 1.

18) «rL1.n» – состояние реле уставки I при обрыве входной цепи канала *n*.

«rL1.n» = 0 - выключено;

«rL1.n» = 1 - включено.

Заводская установка «rL1.n» = 0.

19) «rL2.n» - состояние реле уставки II при обрыве входной цепи канала *n*.

«rL2.n» = 0 - выключено;

«rL2.n» = 1 - включено.

Заводская установка «rL2.n» = 0.

20) «rL3.n» - состояние реле уставки III при обрыве входной цепи канала *n*.

«rL3.n» = 0 – выключено;

«rL3.n» = 1 включено.

Заводская установка «rL3.n» = 1.

21) «rL4.n» - состояние реле уставки IV при обрыве входной цепи канала *n*.

«rL4.n» = 0 – выключено;

«rL4.n» = 1 включено.

Заводская установка «rL4.n» = 1.

22) «PP1.n» – минимальное значение диапазона записи измеряемой величины.


Заводская установка «PP1.n» = «0.0».

23) «PP2.n» – максимальное значение диапазона записи измеряемой величины.




Заводская установка «PP2.n» = «100.0».


24) «CLr.n» - калировка сопротивления линии связи при измерении сигналов от ТС по 2-х проводной схеме (единица измерения сопротивления – Ом):



- подключить к PMT 49DA линию, замкнутую со стороны ТС или подключить сопротивление, эквивалентное сопротивлению линии;

- в пункте меню "CLr.n" выбрать соответствующий канал и нажать кнопку  (на индикации высветится установленное значение сопротивления линии);

- нажать кнопку  (индикация «по»);









- нажать кнопку  (индикация «YES») [повторное нажатие  (индикация «rEd») и далее  - позволит вручную ввести значение сопротивления линии связи];

- нажать кнопку  (через несколько секунд высветится измеренное значение сопротивления линии);

- нажать кнопку  для выхода в основное меню или  для выхода из меню;







Заводская установка «CLr.n» = 0.00 Ом.

25) «CLc.n» - калибровка сопротивления компенсатора холодного спая при измерении ТП в 0 °С, выраженное в Омах:

- подключить к PMT 49DA термопару и компенсатор холодного спая, в соответствии с рисунком Б.1 приложения Б и опустить рабочий конец термопары в льдо-водяную смесь (0 °С);
- дождаться теплового равновесия системы (около 10 мин);
- в пункте меню «CLc.n» выбрать соответствующий канал и нажать кнопку «» (на индикации высветится установленное значение R0 компенсатора);
- нажать кнопку «» (индикация «no»);
- нажать кнопку «» (индикация «YES») [повторное нажатие «» (индикация «rEd») и далее «» - позволит вручную ввести значение R0 компенсатора холодного спая];
- нажать кнопку «» (через несколько секунд высветится измеренное значение сопротивления компенсатора в 0°С);
- нажать кнопку «» для выхода в основное меню или «» для выхода из меню.

Заводская установка «CLc.n» = 100.0 Ом.





26) «PLo.n» - подстройка нижней границы записи на диаграммную ленту (подстройка производится в пределах ±5 мм, что соответствует диапазону изменения параметра «PLo» 0...100):

- нажать кнопку «», на индикаторном табло отобразится значение смещения нижней границы записи в условных единицах (возврат в меню осуществляется нажатием кнопки «»);
- повторно нажать кнопку «», высвечивающееся на индикаторном табло значение параметра начинает мигать и пишущая головка перемещается на нижнюю границу записи;
- подстроить нижнюю границу записи с помощью кнопок «» - смещение вправо и «РЕЖИМ» - смещение влево;
- нажать кнопку «» для записи параметра;
- нажать кнопку «» для перехода к списку параметров.

27) «PHi.n» - подстройка верхней границы записи на диаграммную ленту.

Осуществляется аналогично предыдущему пункту меню.

28) «rSt» - запись всех значений параметров в соответствии с заводскими установками:

- нажать кнопку  (индикация – «по»);
- нажать кнопку  (индикация – мигающая надпись «по»);
- нажать кнопку  (индикация – мигающая надпись «YES»);
- нажать кнопку  (в течение 5 сек производится запись исходных значений параметров, индикация – «_____»).

Данная операция не применяется к параметрам «PLo.n» и «PHi.n».

5.1.10. Модуль интерфейса предназначен для обмена данными между PMT 49DA и ПК.

Интерфейс позволяет считывать из PMT 49DA текущие измеряемые значения с помощью программы DDE обмена.

По электрическим характеристикам интерфейс представляет собой модифицированный вариант интерфейса RS 232 или RS 485. Возможные варианты подключения PMT 49DA к ПК представлены на рисунках В.1, В.2 и В.3 приложения В.

Переключение типа интерфейса производится в заводских условиях.

5.1.11. Сообщение об ошибках

При неверном подключении входных сигналов или при неисправности РМТ 49DA на индикаторе высвечивается сообщение об ошибке:

«CUt» - обрыв входной цепи первичного преобразователя по клемме K4 (потенциальный вход).

«-AL-» – обрыв входной цепи, несоответствие схеме подключения первичного преобразователя или выход значения измеряемой величины за пределы установленные для данного типа первичного преобразователя;

«ErAd» - неисправность модуля АЦП;

«CS» – ошибка данных в энергонезависимой памяти;

«ErCL» - ошибка данных калибровочных коэффициентов по данному каналу;

«Err» - ошибка подключения при калибровке сопротивления линии при 2-х проводном подключении ТС или при калибровке компенсатора холодного спая, ошибка ввода пароля.

6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. PMT 49DA в соответствии с НП-001-97 (ОПБ – 88/97), НП-016-05 (ОПБ ОЯТЦ) относится к элементам АС и ОЯТЦ классов безопасности 2, 3 или 4:

- по назначению - к элементам нормальной эксплуатации;
- по влиянию на безопасность - к элементам, важным для безопасности;
- по характеру выполняемых функций - к управляющим элементам.

Пример классификационного обозначения 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ или 4.

6.2. По способу защиты человека от поражения электрическим током PMT 49DA соответствует классу I ГОСТ 12.2.007.0-75 и удовлетворяет требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ Р 51350-99.

6.3. PMT 49DA имеет зажим защитного заземления по ГОСТ 12.2.007.0-75.

6.4. PMT 49DA является пожаробезопасным, вероятность возникновения пожара в PMT 49DA не превышает 10^{-6} в год в соответствии с ГОСТ 12.1.004-85, т.е. при любых неисправностях, возникающих как в самом PMT 49DA, так и во внешних электрических цепях, подключаемых к нему, он не является источником возгорания.

6.5. При эксплуатации PMT 49DA необходимо соблюдать требования НП-001-97 (ОПБ-88/97), НП-016-05 (ОПБ ОЯТЦ), ПНАЭ Г-1-024-90 (ПБЯ РУ АС-89), ГОСТ 12.3.019-80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил устройства электроустановок», утвержденных Госэнергонадзором.

6.6. Перед эксплуатацией при отключенном питании необходимо убедиться в наличии и исправности заземления PMT 49DA.

6.7. Устранение неисправностей и все профилактические работы проводить при отключенном от сети PMT 49DA, кроме замены пишущего узла (см. раздел 8).

6.8. Первичные преобразователи, провода цепей сигнализации подключать согласно маркировке при отключенном напряжении питания.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. Распаковать PMT 49DA. Произвести внешний осмотр, при котором должно быть установлено соответствие следующим требованиям:

- 1) PMT 49DA должен быть укомплектован в соответствии с разделом 4 настоящего паспорта;
- 2) заводской номер на PMT 49DA должен соответствовать указанному в паспорте;
- 3) PMT 49DA не должен иметь механических повреждений, при которых его эксплуатация не допустима.

7.2. Порядок установки PMT 49DA

7.2.1. Для установки PMT 49DA в щите необходимо иметь доступ к нему с задней стороны щита. Размеры выреза в щите - по п. 3.27.

7.2.2. Установка PMT 49DA в щите - в соответствии с монтажным чертежом, изображенным на рисунке 7.1. Для крепления PMT 49DA используются специальные крепежные изделия - скобы, входящие в комплект поставки.

Регистратор многоканальный технологический PMT 49DA.
Монтажный чертёж




Рисунок 7.1

7.2.3. Электрические соединения PMT 49DA с сетью питания, первичными преобразователями и исполнительными устройствами осуществляются через клеммные колодки, расположенные на задней панели в соответствии с рисунком А.1 приложения А и рисунком Б.1 приложения Б.

Соединение с ПК производится через разъем DB9 (Приложение В).

Измерительная линия должна прокладываться свитыми проводами и заключаться в экран.

7.2.4. Заземлить корпус PMT 49DA, включить в сеть. По истечении 30 мин PMT 49DA готов к работе.

7.3. Опробование

7.3.1. Для проверки нулей к PMT 49DA для конфигурации с ТС подключить магазин сопротивлений, для конфигурации с ТП - компаратор напряжений посредством калибровочного кабеля или поместить преобразователь термоэлектрический в льдо-водяную смесь.

Установить на магазинах сопротивлений значения сопротивлений 50 Ом для ТС типа 50М, 50П, 53 Ом для ТС типа 53М и 100 Ом - для ТС типа 100М, 100П, Pt 100.

На компараторе напряжений установите нулевое значение т.э.д.с.

7.3.2. Для конфигураций PMT 49DA с входными электрическими сигналами в виде силы и напряжения постоянного тока ко входам подключить источники калиброванных токов и напряжений соответственно.

Установить значения входных сигналов, соответствующие верхним пределам измеряемой величины.

7.4. При необходимости произвести конфигурацию PMT 49DA, пользуясь указаниями раздела 5.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1. Откройте дверку PMT 49DA и выньте лентопротяжный механизм, для чего одновременно нажмите на два рычага, расположенные по обе стороны от механизма. Освобожденный механизм поворачивается по направлению вперед и свободно вынимается.

8.1.1. Удалите транспортировочный вкладыш, фиксирующий положение пишущих узлов PMT 49DA, для этого открутите стопорный винт, выдвиньте вставной блок PMT 49DA на необходимую длину за скобу, расположенную в нижней части вставного блока, предварительно сдвинув вправо защелку (расположенную в левом нижнем углу), извлеките транспортировочный вкладыш, вставьте PMT 49DA на место и закрутите стопорный винт.

Внимание! При выполнении этой операции запрещено касаться реохордов, во избежание их поломки.

8.2. Установка и замена пишущих узлов

Внимание! При выполнении этой операции PMT 49DA должен быть отключен от сети

8.2.1. В держатель вставьте пишущий узел первого (нижнего) канала записи.

8.2.2. Повторите предыдущий пункт для двух других каналов записи. Чернила пишущих узлов имеют индивидуальный цвет для каждого канала записи. Удаление пишущих узлов при их замене производите в обратном порядке (только для PMT 49DA/3).

8.2.3. При выше описанных операциях с пишущими узлами вспомогательный вкладыш, фиксирующий положение пишущих узлов, должен быть удален в соответствии с п. 8.1.1.

8.3. Установите необходимую скорость перемещения диаграммной ленты с помощью переключателей, расположенных в нижней части вставного блока. Переключатель М-Р в данной модификации не используется. При этом лентопротяжный механизм должен быть вынут.

8.4. Установка диаграммной ленты

8.4.1. Выньте лентопротяжный механизм в соответствии с п. 8.1. Раскройте рулон диаграммной ленты. Вставьте в рулон подающую шпулю и установите их в пазы, расположенные сзади верхней части лентопротяжного механизма.

8.4.2. Начало диаграммной ленты пропустите под прижимной планкой, затем протяните ленту поверх транспортирующих зубчатых вальцов, пропустите под прозрачной транспортной планкой, под нижней направляющей штангой и вставьте в прорези наматывающей (принимаяющей) шпули.

8.4.3. Проворачивая приемную шпулю примерно на 2 оборота, намотайте ленту так, чтобы она была туго натянута.

8.5. Вставьте лентопротяжный механизм в пазы передней части PMT 49DA. Вращением установите лентопротяжный механизм в его первоначальное положение.

8.6. Подстройка границ записи на диаграммную ленту

Установите скорость протяжки диаграммной ленты 20 мм/мин. Войдите в пункт меню «PLo.1». Откройте дверку. Визуально контролируя запись на диаграммную ленту, подстройте нижнюю границу записи первого канала в соответствии с пунктом 5.1.9.3.26) («PLo.n»). Войдите в пункт меню «PHi.1». Аналогично подстройте верхнюю границу записи на диаграммную ленту в соответствии с пунктом 5.1.9.3.27) («PHi.n»).

8.7. Повторите предыдущий пункт для двух других каналов записи (только для PMT 49DA/3).

8.8. Для преобразователей термоэлектрических произведите калибровку сопротивления компенсатора холодного спая для каждого измерительного канала в соответствии с п. 5.1.9.3.25).

8.9. Для термопреобразователей сопротивления, подключенных по 2-х проводной схеме, произведите калибровку сопротивления линии для каждого измерительного канала в соответствии с п. 5.1.9.3. 24).

8.10. После подключения первичных преобразователей и выдержки во включенном состоянии в течение 30 мин PMT 49DA готов к работе.

8.11. Техническое обслуживание

8.11.1. Замена диаграммной ленты

За 1..2 м до окончания диаграммной ленты на ней появляется наклонная красная полоса.

Выдвиньте лентопротяжный механизм в соответствии с п. 8.1 и вытягиванием вниз снимите принимающую шпулю. Левый торец шпули снимается, а рулон удерживается на оставшейся части шпули.

Вращением намотанной диаграммной ленты в направлении, противоположном намотанному, диаграммная лента отделяется и может быть снята.

Пустую принимающую шпулю вставьте на прежнее место.

При замене диаграммной ленты следует удалить пыль с лентопротяжного механизма. Установить диаграммную ленту в соответствии с п. 8.4.

8.11.2. Замену пишущих узлов PMT 49DA производите при вынужденном лентопротяжном механизме в соответствии с пунктом 8.2.

9. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

9.1. Поверку PMT 49DA проводят органы Государственной метрологической службы или другие аккредитованные по ПР 50.2.014-2003 на право поверки организации. Требования к организации, порядку проведения поверки и форма представления результатов поверки определяются ПР 50.2.006-94 "ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения".

9.2. Межповерочный интервал составляет три года.

9.3. Операции и средства поверки

9.3.1. При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 9.1.

Таблица 9.1

№ п/п	Операция поверки	Номер пункта	Обязательность проведения операции	
			первичная поверка	периодическая поверка
1.	Внешний осмотр	п. 9.6.1	+	+
2.	Опробование	п. 9.6.2	+	+
3.	Проверка электрического сопротивления изоляции	п. 9.6.3	+	-
4.	Проверка электрической прочности изоляции	п. 9.6.4	+	-
5.	Определение значений основных погрешностей измерительных каналов по измеряемой величине *	п.п. 9.6.5.1-9.6.5.5	+	+
6.	Определение основных приведенных погрешностей измерительных каналов по записи измеряемой величины	п. 9.6.5.3	+	+
7.	Определение выходных характеристик встроенного стабилизатора напряжения	п. 9.6.5.7	+	+
П р и м е ч а н и е – * По требованию потребителя допускается определение основных погрешностей измерительных каналов проводить для конкретной конфигурации PMT 49DA в соответствии с п. 9.8.				

9.3.2. При проведении поверки применяются основные и вспомогательные средства поверки, указанные в таблице 9.2.

Таблица 9.2

№ п/п	Наименование средства поверки и обозначение НТД	Основные метрологические и технические характеристики средства поверки
1	Калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный ИКСУ-2000 ТУ 4381-031-13282997-00	Диапазон воспроизведения сопротивления 0...180 Ом, 180...320 Ом. Основная погрешность $\pm 0,015$ Ом, $\pm 0,025$ Ом. Диапазон воспроизведения температуры (ТС) минус 200...600 °С. Основная погрешность $\pm 0,05$ °С. Диапазон воспроизведения температуры (ТП) минус 210...1300 °С. Основная погрешность $\pm 0,3$ °С. Диапазон воспроизведения напряжения минус 10...100 мВ, 0...12 В. Основная погрешность $\pm (7 \cdot 10^{-5} \cdot U + 3)$ мкВ, ± 3 мВ Диапазон воспроизведения тока 0...25 мА. Основная погрешность $\pm (10^{-4} \cdot I + 1)$ мкА.
2	Резистор С5-5	С5 - 5 - 2 Вт – 1,68 кОм – 1 %
3	Линейка ГОСТ 427-75	Цена деления 1 мм
4	Установка пробойная УПУ-1М	Напряжение 1500 В
5	Мегаомметр Ф4102/1-1М ТУ 25-7534.005-87	Диапазон измерений 0...20000 МОм.
<p>П р и м е ч а н и я</p> <p>1 Предприятием-изготовителем средств поверки по п. 1 является НПП «ЭЛЕМЕР».</p> <p>2 Все перечисленные в таблице 9.2 средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.</p> <p>3 Допускается применять отдельные, вновь разработанные или находящиеся в применении средства поверки и оборудование, по своим характеристикам не уступающие указанным в настоящей методике поверки.</p>		

9.4. Требования безопасности

9.4.1. При поверке выполняют требования техники безопасности, изложенные в документации на применяемые средства поверки и оборудование.

9.5. Условия поверки и подготовка к ней

9.5.1. При проведении поверки соблюдают следующие условия:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) температура окружающего воздуха, °С | 20 ± 5; |
| 2) относительная влажность воздуха, % | 30...80; |
| 3) атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) | 84,0...106,7;
(630 – 800); |
| 4) напряжение питания, В | 220 ± 4,4; |
| 5) частота питающей сети, Гц | 50 ± 0,5. |

9.5.2. Операции, проводимые со средствами поверки и с поверяемым PMT 49DA, должны выполняться в соответствии с указаниями, приведенными в эксплуатационной документации.

9.5.3. Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы

9.5.3.1. PMT 49DA выдерживают в условиях, установленных в п. 9.5.1 в течение 4 ч.

9.5.3.2. Средства поверки подготавливают к работе в соответствии с эксплуатационной документацией.

9.6. Проведение поверки

9.6.1. Внешний осмотр поверяемого PMT 49DA осуществляют в соответствии с п. 7.1 настоящего паспорта.

9.6.2. Опробование поверяемого PMT 49DA состоит в проверке его работоспособности в соответствии с п. 7.3 настоящего паспорта.

9.6.3. Проверка электрического сопротивления изоляции

9.6.3.1. Проверку электрического сопротивления изоляции цепей PMT 49DA производят мегаомметром Ф 4102/1-1М или другим прибором для измерения электрического сопротивления с рабочим напряжением не более 500 В и погрешностью не более 20 %.

Отсчет показаний производят по истечении 1 мин после приложения напряжения между соединенными вместе контактами испытуемой цепи и корпусом (зажимом защитного заземления) или соединенными вместе контактами другой цепи в соответствии с таблицей 9.3.

Таблица 9.3

Вариант исполнения	Испытательное напряжение, В	Проверяемые цепи	Номера контактов в соответствии с рисунками А.1, А.2 и Б.1, Б.2 приложений А и Б соответственно, объединенных в группы	
			первая	вторая
PMT 49DA/3	500	Цепь питания переменного тока, электрические цепи сигнализации всех каналов относительно: 1) корпуса (зажима защитного заземления); 2) выходных цепей встроенных стабилизаторов напряжения и входных цепей всех измерительных каналов и интерфейсных цепей	Кл. кол. «Сеть»: конт.2,3; все контакты сигнализации: Канал 1 – Канал 3: контакты К1, К2: 1-6, контакты К3, К4: 1-6	Корпус (зажим защитного заземления)
				Входы каналов 1 – 3: контакты 1-8; RS232/RS485: контакты 1-5
PMT 49DA/1	500	Цепь питания переменного тока, электрические цепи сигнализации относительно: 1) корпуса (зажима защитного заземления); 2) выходных цепей встроенного стабилизатора напряжения и входных цепей измерительного канала и интерфейсных цепей	Кл. кол. «Сеть»: конт.2,3; все контакты сигнализации: Канал 1: контакты К1, К2: 1-6 контакты К3, К4: 1-6	Корпус (зажим защитного заземления)
				Входы канала 1: контакты 1-8; RS232/RS485: контакты 1-5

Сопротивление изоляции не должно быть менее 20 МОм.

9.6.4. Проверка электрической прочности изоляции

Проверку электрической прочности изоляции производят на установке УПУ-1М, позволяющей поднимать напряжение плавно или равномерно ступенями, не превышающими 10 % значения испытательного напряжения.

Испытательное напряжение следует повышать плавно, начиная с нуля или со значения, не превышающего номинального напряжения цепи до испытательного в течение 5 – 10 с, но не более 30 с. Уменьшение напряжения до нуля должно производиться с такой же скоростью.

Погрешность измерения испытательного напряжения не должна превышать $\pm 5\%$.

Значения испытательного напряжения для различных цепей PMT 49DA указаны в таблице 9.4.

Таблица 9.4

Вариант исполнения	Испытательное напряжение, В	Проверяемые цепи	Номера контактов в соответствии с рисунками А.1 и Б.1, Б.2 приложений А и Б соответственно, объединенных в группы	
			первая	вторая
1	2	3	4	5
PMT 49DA/3	1500	Цепь питания переменного тока, электрические цепи сигнализации всех каналов относительно корпуса (зажима защитного заземления), выходных цепей встроенных стабилизаторов напряжения и входных цепей всех измерительных каналов и интерфейсных цепей	Кл. кол. «Сеть»: конт.2,3; все контакты сигнализации: Канал 1 – Канал 3: контакты К1, К2: 1 – 6, контакты К3, К4: 1 - 6	Корпус (зажим защитного заземления); входы каналов 1 – 3: контакты 1 – 8; RS232/RS485: контакты: 1 - 5
	500	Интерфейсные цепи относительно выходных цепей встроенных стабилизаторов напряжения и входных цепей всех измерительных каналов, соединенных с корпусом	RS232/RS485: контакты: 1 - 5	Входы каналов: 1 – 3: контакты 1 – 8; корпус (зажим защитного заземления)

Продолжение таблицы 9.4

1	2	3	4	5
PMT 49DA/3	500	Выходная цепь встроенного стабилизатора напряжения и входные цепи каждого измерительного канала относительно остальных измерительных каналов и интерфейсных цепей, соединенных с корпусом	Вход канала 1: контакты 1 - 8	Входы каналов 2, 3: контакты 1-8; RS232/RS485: контакты 1 – 5; корпус
			Вход канала 2: контакты 1 - 8	Входы каналов 1, 3: контакты 1-8; RS232/RS485: контакты 1 – 5; корпус
			Вход канала 3: контакты 1 - 8	Входы каналов 1, 2: контакты 1-8; RS232/RS485: контакты 1 – 5; корпус
PMT 49DA/1	1500	Цепь питания переменного тока, электрические цепи сигнализации относительно корпуса (зажима защитного заземления),	Кл. кол. «Сеть»: конт.2,3; все контакты сигнализации: Канал 1: контакты К1, К2: 1 – 6, контакты К3, К4: 1 - 6	Корпус (зажим защитного заземления); входы канала 1: контакты 1 – 8; RS232/RS485: контакты: 1 - 5
		выходной цепи встроенного стабилизатора напряжения и входных цепей измерительного канала и интерфейсных цепей		
	500	Интерфейсные цепи относительно выходной цепи встроенного стабилизатора напряжения и входных цепей измерительного канала, соединенного с корпусом.	RS232/RS485: контакты: 1 - 5	Входы канала 1: контакты 1 – 8; корпус (зажим защитного заземления);
		Выходная цепь встроенного стабилизатора напряжения и входная цепь измерительного канала относительно интерфейсных цепей, соединенных с корпусом	Вход канала 1: контакты 1 - 8	RS232/RS485: кон-такты 1 - 5 корпус

Изоляцию выдерживают под действием испытательного напряжения в течение 1 мин. Затем напряжение плавно снижают до нуля или значения, не превышающего номинальное, после чего испытательную установку отключают.

Во время проверки не должно происходить пробоев и поверхностного перекрытия изоляции.

9.6.5. Определение значений основных погрешностей измерительных каналов по измеряемой величине и по записи измеряемой величины и выходных характеристик встроенного стабилизатора напряжения

9.6.5.1. Определение значений погрешностей измерительного канала PMT 49DA может проводиться как автономно (с использованием клавиатуры PMT 49DA для его конфигурации и индикаторов PMT 49DA для считывания данных), так и с помощью ПК (с использованием клавиатуры ПК для конфигурации PMT 49DA и экрана ПК для считывания данных).

9.6.5.2. Для определения значений погрешности PMT 49DA при работе с термопреобразователями сопротивления (ТС) и входными сигналами в виде сопротивления постоянному току выполняют следующие операции:

1) включают питание и выдерживают PMT 49DA во включенном состоянии в течение 30 мин;

2) при использовании ПК подсоединяют его к PMT 49DA, включают питание и запускают соответствующую программу;

3) устанавливают следующие параметры конфигурации всех измерительных каналов PMT 49DA (параметры конфигурации и их обозначение соответствуют пп. 5.1.9.3):

- тип первичного преобразователя канала n «dAt.n» = "Pt100" (Pt100, W=1.385);
- схема подключения ТС по каналу n «Lc.n» = «с3» (трехпроводная);
- величина линейного смещения шкалы (поправка по температуре) «dt.n» = 0,0;
- количество знаков после запятой по индикации канала n «UF.n» = 1;
- количество измерений для усреднения по каналу n «nS.n» = 1.

Значения остальных параметров могут быть любыми.

4) Включают калибратор ИКСУ-2000 (далее - ИКСУ), подготавливают его к работе в режиме эмуляции температур, соответствующих входным сигналам от ТС типа Pt100, и подключают его ко входу 1-го канала PMT 49DA по трёхпроводной схеме;

5) задают с помощью ИКСУ эмулируемое (действительное A_d) значение температуры $-50,0$ °С (соответствующее сигналу PMT 49DA, подаваемому на вход, 80,31 Ом по ГОСТ 6651-94) и производят измерения поверяемым измерительным каналом PMT 49DA;

6) определяют значение абсолютной погрешности ΔA как разность измеренного и действительного значений измеряемой величины по формуле

$$\Delta A = A_{изм} - A_d, \quad (9.1)$$

где $A_{изм}$ - измеренное значение величины (температуры) в поверяемой точке;

7) повторяют операции пп. 9.6.5.2.4)... 9.6.5.2.6), поочередно устанавливая с помощью ИКСУ эмулируемые (действительные) значения температур, равные 160,0 °С (161,05 Ом) и 550,0 °С (297,49 Ом), и производят соответствующие измерения поверяемым измерительным каналом PMT 49DA;

8) повторяют операции пп. 9.6.5.2.4) ...9.6.5.2.7), поочередно подключая ИКСУ ко входам остальных поверяемых измерительных каналов PMT 49DA;

9) устанавливают конфигурацию измерительных каналов PMT 49DA для входных сигналов от ТС типа 50П согласно п.5.1.9.3:

- тип первичного преобразователя канала n «dAt.n» = «PtH5» (50П, W=1.391).

Значения остальных параметров должны соответствовать пп. 9.6.5.2.3).

10) Подготавливают ИКСУ к работе в режиме эмуляции температур, соответствующих входным сигналам от ТС типа 50П;

11) поочередно устанавливают с помощью ИКСУ эмулируемые (действительные) значения температур равные -50,0 °С (40,00 Ом); 160,0 °С (81,01 Ом) и 550,0 °С (150,33 Ом) и производят соответствующие измерения поверяемым измерительным каналом PMT 49DA;

12) повторяют операции по пп. 9.6.5.2.10), 11), поочередно подключая ИКСУ ко входам всех поверяемых измерительных каналов PMT 49DA;

13) отсоединяют ИКСУ от входа PMT 49DA и убеждаются в появлении на индикаторном табло PMT 49DA символов «-AL-» (контроль обрыва входной цепи первичного преобразователя) по всем измерительным каналам PMT 49DA.

9.6.5.3. Для определения значений основных погрешностей по измеряемой величине для измерительных каналов PMT 49DA с входными сигналами в виде напряжения постоянного тока в диапазоне 0...100 мВ и с входными сигналами от ТП и определения значений основных погрешностей по записи измеряемой величины выполняют следующие операции:

1) подготавливают ИКСУ-2000 к работе в режиме генерации постоянного напряжения милливольтового диапазона и подключают его параллельно ко всем входам PMT 49DA;

2) выполняют пункты 8.1 ... 8.6 паспорта для подготовки PMT 49DA к записи на диаграммную ленту;

3) устанавливают следующие параметры конфигурации всех измерительных каналов PMT 49DA (параметры конфигурации и их обозначение соответствуют пп. 5.1.9.3):

- тип первичного преобразователя канала n «dAt.n» = «U100» (0...+100 мВ);
- функция извлечения квадратного корня «Sqr.n» = 0;
- количество знаков после запятой по индикации канала n «UF.n» = 1;
- минимальное значение диапазона индикации «dP1.n» = 0,0;
- максимальное значение диапазона индикации «dP2.n» = 100,0;
- минимальное значение диапазона записи измеряемой величины «PP1.n» = 0,0;
- максимальное значение диапазона записи измеряемой величины «PP2.n» = 100,0;
- количество измерений для усреднения по каналу n «nS.n»=1.

Значения остальных параметров могут быть любые.

4) Устанавливают с помощью ИКСУ значение эмулируемого (действительного) напряжения, равное 0 мВ.

Основную приведенную погрешность по записи измеряемой величины определяют при увеличении и уменьшении значений измеряемой величины. Измеренные значения определяют по записи измеряемой величины и по показаниям на цифровом индикаторном табло;

5) считывают установившиеся показания по всем поверяемым каналам по измеряемой величине и по записи измеряемой величины;

6) определяют значение абсолютной погрешности по измеряемой величине и по записи измеряемой величины как разность измеренного и действительного значений измеряемой величины по формуле (9.1);

7) повторяют операции по пп. 9.6.5.3.5), 6), поочередно устанавливая с помощью ИКСУ значения эмулируемого напряжения, равные 25, 50, 75 и 100 мВ;

8) по окончании измерений останавливают движение диаграммной ленты.

9.6.5.4. Для определения значений основных погрешностей PMT 49DA при работе с преобразователями термоэлектрическими (ТП) выполняют следующие операции:

1) устанавливают следующие параметры конфигурации всех измерительных каналов PMT 49DA (параметры конфигурации и их обозначение соответствуют пп. 5.1.9.3):

- тип первичного преобразователя канала n «dAt.n» = «tc H» (XA(K)).
- тип компенсатора холодного спая для канала n «dAc.n» = «Ptb».
- количество знаков после запятой по индикации канала n «UF.n» = 0;
- количество измерений для усреднения по каналу n «nS.n»=1.

Значения остальных параметров могут быть любые.

2) Подключают к поверяемому измерительному каналу PMT 49DA компенсатор холодного спая и ИКСУ в режиме эмуляции сигналов термопары ТП ХА(К) соответствующим кабелем, выдерживают PMT 49DA в таком состоянии в течение 30 мин;

3) устанавливают с помощью ИКСУ значение эмулируемой (действительной) температуры, равное 0 °С;

4) производят калибровку сопротивления компенсатора холодного спая в соответствии с п. 5.1.9.3.26);

5) считывают установившиеся показания;

6) определяют значения абсолютных погрешностей по измеряемой величине и по записи измеряемой величины как разность измеренных и действительного значений измеряемой величины по формуле (9.1);

7) повторяют операции по пп. 9.6.5.4.4)... 6), установив с помощью ИКСУ значение эмулируемой температуры 1300 °С;

8) повторяют операции пп. 9.6.5.4.2) ... 7), поочередно подключая ИКСУ ко входам всех поверяемых измерительных каналов PMT 49DA;

9) отсоединяют кабель ИКСУ от входа PMT 49DA.

9.6.5.5. Для определения значения основной погрешности при работе PMT 49DA с входными сигналами в виде напряжения постоянного тока в диапазоне 0...10 В выполняют следующие операции:

1) подготавливают ИКСУ к работе в режиме генерации постоянного напряжения вольтового диапазона и подключают его параллельно ко всем входам PMT 49DA;

2) устанавливают следующие параметры конфигурации всех измерительных каналов PMT 49DA (параметры конфигурации и их обозначение соответствуют пп. 5.1.9.3):

- тип первичного преобразователя канала n «dAt.n» = «U010» (0...+10 В);

- количество знаков после запятой по индикации канала n «UF.n» = 2;

- функция извлечения квадратного корня «Sqr.n» = 0;

- минимальное значение диапазона индикации «dP1.n» = 0,0;

- максимальное значение диапазона индикации «dP2.n» = 10,00;

- минимальное значение диапазона записи измеряемой величины «PP1.n» = 0,0;

- максимальное значение диапазона записи измеряемой величины «PP2.n» = 100,0;

- количество измерений для усреднения по каналу n «nS.n»=1.

Значения остальных параметров могут быть любые.

- 3) Устанавливают с помощью ИКСУ значение эмулируемого напряжения, равное 0 В;
- 4) считывают установившиеся показания по всем каналам;
- 5) определяют значение абсолютной погрешности как разность измеренного и действительного значений измеряемой величины по всем каналам по формуле (9.1);
- 6) повторяют операции по пп. 9.6.5.5.4), 5), поочередно устанавливая с помощью ИКСУ значение эмулируемого напряжения 5 и 10 В;
- 7) отсоединяют кабель ИКСУ от входа PMT 49DA.

9.6.5.6. Для определения значения основной погрешности при работе PMT 49DA с входными сигналами постоянного тока выполняют следующие операции:

1) подготавливают ИКСУ к работе в режиме генерации постоянного тока и подключают его ко всем соединенным последовательно входам PMT 49DA посредством соединительного кабеля;

2) устанавливают следующие параметры конфигурации всех измерительных каналов PMT 49DA (параметры конфигурации и их обозначение соответствуют пп. 5.1.9.3):

- тип первичного преобразователя канала n «dAt.n» = «t020» (Ток 0...+20 мА);
- количество знаков после запятой по индикации канала n «UF.n» = 2;
- функция извлечения квадратного корня «Sqr.n» = 0;
- минимальное значение диапазона индикации «dP1.n» = 0,0;
- максимальное значение диапазона индикации «dP2.n» = 20,00;
- минимальное значение диапазона записи измеряемой величины «PP1.n» = 0,0;
- максимальное значение диапазона записи измеряемой величины «PP2.n» = 100,0;
- количество измерений для усреднения по каналу n «nS.n»=1.

Значения остальных параметров могут быть любые.

- 3) Устанавливают с помощью ИКСУ значение эмулируемого тока, равное 0 мА;
- 4) считывают установившиеся показания по всем каналам;
- 5) определяют значение абсолютной погрешности как разность измеренного и действительного значений измеряемой величины по формуле (9.1);
- 6) повторяют операции по пп. 9.6.5.6.4), 5), поочередно устанавливая с помощью ИКСУ значения эмулируемого тока, равные 10 и 20 мА;

7) устанавливают следующие параметры конфигурации PMT 49DA (параметры конфигурации и их обозначение соответствуют пп. 5.1.9.3):

- тип первичного преобразователя канала n «dAt.n» = «t05» (Ток 0...+5 мА);
- количество знаков после запятой по индикации канала n «UF.n» = 3;
- функция извлечения квадратного корня «Sqr.n» = 0;
- минимальное значение диапазона индикации «dP1.n» = 0,0;
- максимальное значение диапазона индикации «dP2.n» = 5,00;
- минимальное значение диапазона записи измеряемой величины «PP1.n» = 0,0;
- максимальное значение диапазона записи измеряемой величины «PP2.n» = 100,0;
- количество измерений для усреднения по каналу n «nS.n»=1.

Значения остальных параметров могут быть любые.

8) Повторяют операции пп. 9.6.5.6.4), 5), поочередно устанавливая с помощью ИКСУ значения эмулируемого тока, равные 0; 2,5 и 5 мА;

9) отсоединяют кабель ИКСУ от входа PMT 49DA.

9.6.5.7. Определение выходных характеристик встроенного стабилизатора напряжения производят в следующей последовательности:

- 1) подготавливают ИКСУ к работе в режиме измерения напряжения;
- 2) подключают ИКСУ к клеммам 1 и 2 разъема входа 1-го канала поверяемого измерительного канала PMT 49DA;

3) измеряют значение выходного напряжения холостого хода U_{xx} и определяют значение абсолютной погрешности ΔU_{xx} как разность измеренного и номинального U_n значений выходного напряжения по формуле

$$\Delta U_{xx} = U_{xx} - U_n \quad (9.2)$$

4) подключают к клеммам 1 и 2 поверяемого измерительного канала PMT 49DA резистор 1,68 кОм;

5) измеряют значение выходного напряжения под нагрузкой $U_{нагр}$.

9.7. Обработка результатов поверки

9.7.1. При поверке PMT 49DA с входными сигналами от ТС типа Pt100 определенные значения абсолютных погрешностей не должны превышать:

$\pm 0,5$ °C - для поверяемых точек $-50,0$ °C (80,31 Ом); 160 °C (161,05 Ом);
 $\pm 1,4$ °C - для поверяемой точки 550 °C (297,49 Ом).

9.7.2. При поверке PMT 49DA с входными сигналами от ТС типа 50П определенные значения абсолютных погрешностей для ТС 50П не должны превышать:

$\pm 0,6$ °C - для поверяемых точек -50 °C (40,00 Ом); 160 °C (81,01 Ом);
 $\pm 1,8$ °C - для поверяемой точки 550 °C (150,33 Ом).

9.7.3. Значения абсолютных погрешностей PMT 49DA с входными сигналами в виде напряжения постоянного тока в диапазоне $0...+100$ мВ не должны превышать:

$\pm 0,07$ мВ – для поверяемых точек 0, 20 мВ;
 $\pm 0,12$ мВ – для поверяемой точки 50 мВ;
 $\pm 0,15$ мВ – для поверяемой точки 75 мВ;
 $\pm 0,2$ мВ – для поверяемой точки 100 мВ;
 ± 1 % - по записи измеряемой величины для всех поверяемых точек.

9.7.4. Значения абсолютных погрешностей PMT 49DA с входными сигналами от ТП не должны превышать:

для ТП ХА(К) - $\pm 6,5$ °C;

9.7.5. Значения абсолютных погрешностей PMT 49DA с входными сигналами в виде напряжения постоянного тока в диапазоне $0...+10$ В не должны превышать:

± 20 мВ - для поверяемых точек 0, 5, 10 В.

9.7.6. Значения абсолютных погрешностей PMT 49DA с входными сигналами в виде силы постоянного тока в диапазоне $0...+5$ мА не должны превышать:

$\pm 0,01$ мА - для поверяемых точек 0; 2,5 и 5 мА.

9.7.7. Значения абсолютных погрешностей PMT 49DA с входными сигналами в виде силы постоянного тока в диапазонах $0...+20$ мА не должны превышать:

$\pm 0,032$ мА - для поверяемых точек 0, 10 и 20 мА.

9.7.8. При определении выходных характеристик встроенного стабилизатора напряжения абсолютные погрешности измерения не должны превышать:

$\pm 0,72$ В для напряжения холостого хода (номинальное значение напряжения $U_n = 36$ В);
выходное напряжение под нагрузкой $U_{нагр}$ при токе нагрузки, равном 20 мА, не должно быть менее 32,9 В.

Значение тока короткого замыкания должно быть в пределах 23...29 мА.

9.8. Определение значений основных погрешностей измерительного канала, сконфигурированных под конкретный тип входного сигнала

9.8.1. Основную погрешность измерительного канала PMT 49DA для конфигураций с ТС и ТП (п. 3.1, таблица 3.1) определяют в точках, соответствующих 5, 25, 50, 75, 95 % диапазона измерений.

Номинальные статические характеристики преобразования ТС должны соответствовать ГОСТ 6651-94, номинальные статические характеристики преобразования ТП должны соответствовать ГОСТ Р 8.585-2001.

Измерения для определения основных погрешностей измерительного канала PMT 49DA с указанными конфигурациями проводят по методикам, изложенным в п. 9.6.5.2. и п. 9.6.5.4.

Рассчитывают основную погрешность γ_1 по формуле (9.3) в каждой поверяемой точке, которую выражают в виде приведенной погрешности в процентах от нормирующего значения.

За нормирующее значение принимают разность верхнего и нижнего предельных значений измеряемой величины.

$$\gamma_1 = \frac{A_{изм.} - A_0}{A_0 - A_n} \cdot 100\% \quad (9.3)$$

где A_n, A_0 - нижнее и верхнее предельные значения диапазона измерений;

A_0 - действительное значение величины в поверяемой точке;

$A_{изм.}$ - измеренное значение величины.

Наибольшее из рассчитанных значений основной погрешности не должно превышать соответствующего значения, указанного в таблице 3.1.

9.8.2. Основную погрешность измерительного канала PMT 49DA для конфигураций с входными электрическими сигналами в виде силы и напряжения постоянного тока (п. 3.1, таблица 3.2) определяют в поверяемых точках, соответствующих 5, 25, 50, 75, 95 % диапазона входного унифицированного сигнала.

Измерения для определения основных погрешностей измерительного канала PMT 49DA с указанными конфигурациями проводят по методикам, изложенным в п. 9.6.5.3, п. 9.6.5.5, п. 9.6.5.6.

Действительные значения измеряемых величин A_o , соответствующие значениям входного сигнала в поверяемых точках, рассчитывают по формулам (9.4), ... (9.7). Для зависимости измеряемой величины от входного сигнала:

- линейной

$$A_o = \frac{A_g - A_n}{I_g - I_n} \cdot (I_{ax.i} - I_n) + A_n, \quad (9.4)$$

$$A_o = \frac{A_g - A_n}{U_g - U_n} \cdot (U_{ax.i} - U_n) + A_n \quad (9.5)$$

- с функцией извлечения квадратного корня

$$A_o = \frac{A_g - A_n}{\sqrt{I_g - I_n}} \cdot \sqrt{I_{ax.i} - I_n} + A_n, \quad (9.6)$$

$$A_o = \frac{A_g - A_n}{\sqrt{U_g - U_n}} \cdot \sqrt{U_{ax.i} - U_n} + A_n, \quad (9.7)$$

где I_n, I_g, U_n, U_g - нижние и верхние предельные значения диапазонов силы и напряжения постоянного тока соответственно;

$I_{ax.i}, U_{ax.i}$ - значения входного сигнала в виде силы и напряжения постоянного тока соответственно в поверяемой точке.

Основную приведенную погрешность измерительного канала рассчитывают по формуле (9.3).

Наибольшее из рассчитанных значений основной погрешности не должно превышать соответствующего значения, указанного в таблице 3.2.

9.9. Оформление результатов поверки

9.9.1. Положительные результаты поверки PMT 49DA оформляют свидетельством о государственной поверке установленной формы по ПР 50.2.006-94.

9.9.1.1. Результаты поверки PMT 49DA, сконфигурированного под конкретные входные сигналы, оформляют свидетельством о государственной поверке установленной формы по ПР 50.2.006-94 с указанием результатов поверки на его оборотной стороне (или протоколом произвольной формы).

Внимание! В этом случае не допускается использовать PMT 49DA с другими конфигурациями.

9.9.2. При отрицательных результатах поверки PMT 49DA не допускается к применению до выяснения причин неисправностей и их устранения.

9.9.3. После устранения обнаруженных неисправностей проводят повторную поверку, результаты повторной поверки – окончательные.

10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

10.1. PMТ 49DA транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

10.2. Условия транспортирования PMТ 49DA соответствуют условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С (60 °С) с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

10.3. Условия хранения PMТ 49DA в транспортной таре на складе изготовителя и потребителя соответствуют условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

11. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1. PMТ 49DA не содержит вредных материалов и веществ, требующих специальных методов утилизации.

11.2. После окончания срока службы PMТ 49DA подвергается мероприятиям по подготовке и отправке на утилизацию. При этом следует руководствоваться нормативно-техническими документами по утилизации черных и цветных металлов, принятыми в эксплуатирующей организации.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

12.1. Регистратор многоканальный технологический PMT 49DA заводской номер № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Количество каналов	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3			
Тип интерфейса	<input type="checkbox"/> RS 232	<input type="checkbox"/> RS 485			
Класс безопасности	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2Н	<input type="checkbox"/> 2У	<input type="checkbox"/> 2НУ	
	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3Н	<input type="checkbox"/> 3У	<input type="checkbox"/> 3НУ	<input type="checkbox"/> 4

Начальник ОТК

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

13.1. Регистратор многоканальный технологический РМТ 49DA заводской номер № _____ упакован научно-производственным предприятием «ЭЛЕМЕР» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата упаковки _____

М.П.

Упаковку произвел _____

(подпись)

Изделие после упаковки принял _____

(подпись)

14. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

14.1. Ресурс PMT 49DA 15000 ч в течение срока службы 6 лет, в том числе срок хранения 12 мес с момента изготовления в упаковке изготовителя в складском помещении.

Указанный ресурс, срок службы и срок хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

14.2. Гарантийный срок - 24 мес со дня продажи PMT 49DA.

14.3. В случае потери PMT 49DA работоспособности ремонт производится на предприятии-изготовителе по адресу:

124460, Москва, Зеленоград,
корп. 1145, н.п. 1, НПП «ЭЛЕМЕР»

Тел.: (495) 925-51-47

Факс: (499) 710-00-01

E-mail: elemer@elemer.ru

14.3.1. Без гарантийного талона с заполненной ремонтной картой PMT 49DA в ремонт не принимается.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Схемы подключения РМТ 49DA/3.

Задняя панель




Рисунок А.1

Продолжение приложения А
Схемы подключения РМТ 49DA/1.
Задняя панель




Рисунок А.2

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Назначение контактов и схема подключения первичных преобразователей





Рисунок Б.1




Назначение контактов интерфейсного разъема

Рисунок Б.2

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Трехпроводная схема подключения PMT 49DA к ПК
(до 10 PMT 49DA с линией связи длиной до 15 м)




ПК – персональный компьютер

Рисунок В.1

Продолжение приложения В

Двухпроводная схема подключения PMT 49DA к ПК
(до 100 PMT 49DA с линией связи длиной до 1000 м)



ПИ 232/485 – преобразователь интерфейса производства НПП «ЭЛЕМЕР»

Рисунок В.2

Продолжение приложения В

Двухпроводная схема подключения PMT 49DA с использованием преобразователя интерфейса RS 485 / RS 232 (до 32 PMT 49DA с линией связи до 1000 м)




Рисунок В.3

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Параметры конфигурации PMT 49DA

Таблица Г.1

Наименование параметра	Условное обозначение параметра	Заводская установка	Номер измерительного канала		
			1	2	3
Сетевой номер	Un	1			
Скорость передачи по последовательному порту (кБит/с)	Spd	9.6			
Время индикации (с) (только для PMT 49DA/3)	tind	3			
Пароль на конфигурацию	PScF	0000			
Пароль на редактирование уставок	PSU	0000			
Тип первичного преобразователя	dAt.n	t420			
Тип компенсатора холодного спая	dAc.n	Ptb			
Схема подключения ТС	Lc.n	c3			
Величина линейного смещения шкалы	dt.n	0.0			
Кол-во знаков после запятой по индикации	UF.n	1			
Количество измерений для усреднения	nS.n	1			
Минимальное значение диапазона индикации	dP1.n	0.0			
Максимальное значение диапазона индикации	dP2.n	100.0			
Функция извлечения квадратного корня	Sqr.n	0			
Функция линеаризации квадратного корня вблизи нуля	Sil.n	0.0			
Значение зоны возврата по срабатыванию уставок	GSSt.n	0.5			
Разрешение срабатывания уставок	EnU.n	1			
Состояние реле уставки I при обрыве входной цепи	rL1.n	0			
Состояние реле уставки II при обрыве входной цепи	rL2.n	0			
Состояние реле уставки III при обрыве входной цепи	rL3.n	1			
Состояние реле уставки IV при обрыве входной цепи	rL4.n	1			
Минимальное значение диапазона записи измеряемой величины	PP1.n	0.0			
Максимальное значение диапазона записи измеряемой величины	PP2.n	100.0			
Калибровка сопротивления линии связи при измерении сигналов от ТС по 2-х проводной схеме	CLr.n	0.00			
Калибровка сопротивления компенсатора холодного спая при измерении ТП в 0 °С	CLc.n	100.0			
Подстройка нижней границы записи на диаграммную ленту	PLo.n	-			
Подстройка верхней границы записи на диаграммную ленту	PHi.n	-			
Запись всех значений параметров в соответствии с заводскими установками	rSt	-			

Примечание – Индекс «___.n» в условном обозначении параметра означает номер измерительного канала (от 1 до 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Пример записи обозначения при заказе

РМТ 49ДА

РМТ 49D X X X X X X X
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Тип прибора
2. Вид исполнения: «А» - атомное (повышенной надежности)
3. Класс безопасности для приборов с кодом при заказе А:
 - 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ (с приемкой уполномоченной организацией ОАО «Концерн Росэнергоатом»)
 - 4 (без приемки)
4. Количество каналов: 1 или 3
5. Тип интерфейса (указывается при заказе): RS 232 или RS 485
6. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (индекс заказа 360П)
7. Госповерка (индекс заказа ГП)
8. Обозначение технических условий

ПРИМЕР ЗАКАЗА

РМТ 49D – А – 4 – 1 – RS 485 – 360П – ГП – ТУ 4226-011-13282997-04
1 2 3 4 5 6 7 8

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

