

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель
Генерального директора
НПП «ЭЛЕМЕР»

[Signature] А.В. Косотуров

« 28 » 05 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
НПП «ЭЛЕМЕР»

[Signature] В.М. Окладников

« 28 » 05 2019 г.

Источники бесперебойного питания

ИБП 316

ФОРМА ЗАКАЗА

Вводится в действие с « 11 » 06 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. Генерального директора
по маркетингу

[Signature] Р.О. Балуев
« 27 » 05 2019 г.

Технический директор

[Signature] Д.В. Дегтярев
« 27 » 05 2019 г.

Директор производства

[Signature] Р.А. Болтенков
« 20 » 05 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

[Signature] А.И. Свердлин
« 20 » мая 2019 г.

Директор НИЦ

[Signature] А.Ю. Кадацкий
« 20 » мая 2019 г.

Начальник ОС и ТД

[Signature] Л.И. Толбина
« 20 » мая 2019 г.

Разработал:

Руководитель продуктового направления

[Signature] В.В. Окладников

Источники бесперебойного питания ИБП 316

ФОРМА ЗАКАЗА

ИБП 316 / X / X / X / X / X / X / X / X / X / X
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Тип прибора
2. Не используется
3. Не используется
4. Выходное напряжение: 24 В
5. Максимальный ток нагрузки: 20 А
6. Код климатического исполнения (таблица 1)
7. Критерий качества функционирования по ЭМС: А по ГОСТ 61326-1-2014
8. Код батареи аккумуляторной резервной (таблица 2)
9. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (индекс заказа «360П»)
10. Обозначение технических условий

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Базовое исполнение

ИБП 316 / – / – / 24 В / 20 А / t2060 / А / – / – / – / НКГЖ.436334.004 ТУ
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)

ИБП 316 / – / – / 24 В / 20 А / t2570 / А / – / 360П / НКГЖ.436334.004 ТУ
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Таблица 1 – Код климатического исполнения (поз. 6)

Вид	Группа	ГОСТ	Диапазон температуры окружающего воздуха при эксплуатации	Код заказа
–	С3	ГОСТ Р 52931-2008	от минус 20 до плюс 60 °С	t2060*
–	С3		от минус 25 до плюс 70 °С	t2570

Примечание – * Базовое исполнение.

Таблица 2 – Код батареи аккумуляторной резервной (РБ) (поз.8)

Наличие РБ** в комплекте поставки	Емкость, А·ч	Код заказа
Нет	–	–*
Есть	5,4	5,4
	7,2	7,2
	9	9
	12	12

Примечания

* Базовое исполнение.

** Для РБ климатическое исполнение С3 по ГОСТ Р 52931-2008 от минус 20 до плюс 60 °С.