


**СОГЛАСОВАНО**


Первый заместитель  
Генерального директора  
ООО НПП «ЭЛЕМЕР»

  
\_\_\_\_\_ А.В. Косотуров

« 26 » 03 2021 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
ООО НПП «ЭЛЕМЕР»

  
\_\_\_\_\_ В.М. Окладников

« 31 » 03 2021 г.


**Преобразователи измерительные модульные  
ИПМ 0399/МЗ**

**ФОРМА ЗАКАЗА**


Вводится в действие с « 14 » 04 2021 г.

**СОГЛАСОВАНО**


Зам. Генерального директора  
по маркетингу

  
\_\_\_\_\_ Р.О. Балуйев  
« 25 » 03 2021 г.

Технический директор


  
\_\_\_\_\_ Д.В. Дегтярев  
« 24 » 03 2021 г.

Директор производства


  
\_\_\_\_\_ Р.А. Болтенков  
« 24 » 03 2021 г.

**СОГЛАСОВАНО**


Руководитель проекта

  
\_\_\_\_\_ А. В. Тюкаев  
« 24 » 03 2021 г.


Директор НТИ

  
\_\_\_\_\_ А.Ю. Кадацкий  
« 24 » 03 2021 г.

Начальник ОС и ТД


  
\_\_\_\_\_ Л.И. Толбина  
« 25 » 03 2021 г.

Начальник МС

  
\_\_\_\_\_ Б.А. Клюка  
« 24 » марта 2021 г.

**Разработал:**

Руководитель продуктового направления

  
\_\_\_\_\_ В.В. Окладников

# Преобразователи измерительные модульные ИПМ 0399/МЗ

ИПМ 0399    х   х   х   х   х   х   х   х   х  
                   1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

1. Тип прибора
2. Код модификации: МЗ
3. Вид исполнения (таблица 1)
4. Класс безопасности для приборов с кодом при заказе А:
  - 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ, 3Т (с приемкой уполномоченной организацией АО «Концерн Росэнергоатом»)
  - 4 (без приемки)
5. Встроенный источник питания:
  - 24В для ИПМ 0399/МЗМ, ИПМ 0399/МЗА, ИПМ 0399Ех/МЗ
  - 36В для ИПМ 0399/МЗМ, ИПМ 0399/МЗА
6. Тип интерфейса: RS-232 или RS-485
7. Кабель + программное обеспечение (ПО) для конфигурации прибора
8. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (индекс заказа «360П»)
9. Госповерка (индекс заказа «ГП»)
10. Обозначение технических условий
  - ТУ 4227-026-13282997-07 для ИПМ 0399/МЗМ, ИПМ 0399Ех/МЗ
  - ТУ 4227-046-13282997-04 для ИПМ 0399/МЗА

## ПРИМЕР ЗАКАЗА

### Базовое исполнение

ИПМ 0399 / МЗ / М / - / - / 36В / RS-232 / - / - / - / ТУ 4227-026-13282997-07  
                   1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

### Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)

ИПМ 0399 / МЗ / А / 4 / 24В / RS-485 / ПО / 360П / ГП / ТУ 4227-046-13282997-04  
                   1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

**Таблица 1 – Вид исполнения (поз. 3)**

Вид исполнения	Код исполнения	Индекс заказа
Общепромышленное	М	М
Атомное (повышенной надежности)	А	А
Взрывозащищенное	Ех	Ех