

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
НПП «ЭЛИМЕР»


В.М. Окладников

« 23 » 04 2014 г.

РЕГИСТРАТОРЫ МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ


РМТ 39D

ФОРМА ЗАКАЗА

Вводится в действие с « 07 » 05 2014 г.


СОГЛАСОВАНО

Директор по маркетингу


Р.О. Балуюев

« 14 » 04 2014 г.

Директор по спецпроектам в
сфере атомной энергетики


Н.И. Есаулов

« 9 » август 2014 г.

Технический директор


Д.В. Дегтярев

« 10 » 04 2014 г.


СОГЛАСОВАНО

Ведущий специалист


А.Е. Саранди


« 09 » 04 2014 г.

Директор производства


Р.А. Болтенков

« 08 » 04 2014 г.

Начальник ОС и ТД


Л.И. Толбина

« 09 » 04 2014 г.

Регистраторы многоканальные технологические

PMT 39D

PMT 39D х х х х х х
1 2 3 4 5 6 7

1. Тип прибора
2. Вид исполнения (таблица 1)
3. Класс безопасности для приборов с кодом при заказе А:
 - 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ (с приемкой уполномоченной организацией ОАО «Концерн Росэнергоатом»)
 - 4 (без приемки)
4. Тип интерфейса (по заказу): RS-232 или RS-485
5. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (индекс заказа 360П)
6. Госповерка (индекс заказа ГП)
7. Обозначение технических условий (*общепромышленное исполнение* «ТУ 4226-011-13282997-04», *атомное исполнение* «ТУ 4226-042-13282997-02»)

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Базовое исполнение

PMT 39D – М – / - / – RS 232 – / - / – / - / – ТУ 4226-011-13282997-04
1 2 3 4 5 6 7

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)

PMT 39D – А – 4 – RS 232 – 360П – ГП – ТУ 4226-042-13282997-02
1 2 3 4 5 6 7

Таблица 1 – Вид исполнения (поз. 2)

Вид исполнения	Код исполнения	Код при заказе
Общепромышленное	М	М
Взрывозащищенное	Ех	Ех
Атомное (повышенной надежности)	А	А