

Барьеры искрозащиты

«ЭЛЕМЕР-БРИЗ 485-Ex»

ФОРМА ЗАКАЗА

Вводится в действие с «25» января 2024 г.

Барьеры искрозащиты

«ЭЛЕМЕР-БРИЗ 485-Ех»

<u>ЭЛЕМЕР-БРИЗ</u>	<u>485-Ех</u>	<u>х</u>	<u>х</u>	<u>х</u>	<u>х</u>	<u>х</u>
1	2	3	4	5	6	7

1. Тип прибора
2. Код модификации прибора: **485-Ех**.
3. Код исполнения в зависимости от количества каналов прибора и типа корпуса:
 - Код заказа «**К1-17**» - одноканальный барьер в корпусе шириной 17,5 мм;
4. Наличие встроенного источника искробезопасного питания и его параметры:
 - Код заказа «-» - без встроенного источника питания
 - Код заказа «**П15**» - источник = 15 В; 80 мА
 - Код заказа «**П12**» - источник = 12 В; 200 мА
 - Код заказа «**П05**» - источник = 5 В; 400 мА

Базовое исполнение : «-» без встроенного источника

5. Наличие разъема для шинного соединения – Код заказа «**Ш**»
Базовое исполнение : «-» без шинного соединителя
6. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код заказа «360П»).
7. Обозначение технических условий.

ПРИМЕР ЗАКАЗА:

<u>ЭЛЕМЕР-БРИЗ</u>	<u>485-Ех/</u>	<u>К1-17/</u>	<u>П15/</u>	<u>Ш/</u>	<u>360П/</u>	<u>ТУ 4227-139-13282997-2015</u>
1	2	3	4	5	6	7